



Planta Baixa - Pavimento Tipo
ESCALA 1:100

LEGENDAS:

- QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ DE EMBUTIR PY6 MÓDULOS (DIMENSÃO 32x20x570mm) A 1,60m DO PISO
- LUMINÁRIA INCANDESCENTE DE 60W NO TETO
- APLIQUE DE 60W NA PAREDE A 2,10m DO PISO
- TOMADA DE 100W A 0,30m DO PISO
- TOMADA DE 100W A 1,20m OU ALTURA INDICADA EM PLANTA
- TOMADA DUPLA DE 100W A 0,30m DO PISO
- TOMADA DE 100W COM INTERRUPTOR ACOPLADO A 1,20m DO PISO
- TOMADA DE 100W A 0,30m COM INTERRUPTOR ACOPLADO A 1,20m DO PISO
- TOMADA DE 100W A 1,80m DO PISO PARA EXAUSTOR
- TOMADA DE 600W A 0,30m DO PISO P/ MÁQUINA LAVAR ROUPA
- TOMADA DE 1200W PARA CONDICIONADOR DE AR A 1,90m DO PISO
- PONTO DE FORÇA DE 4400W PARA CHUVEIRO ELÉTRICO A 2,10m DO PISO
- PONTO DE ANTENA TV A 0,30m DO PISO
- TOMADA DE TELEFONE A 0,30m DO PISO
- TOMADA DE INTERFONE A 1,20m DO PISO
- INTERRUPTOR CIRCUITO 3 SEÇÃO A 1,20m DO PISO
- BOTÃO DE CAMPAINHA SOCIAL A 1,30m DO PISO
- CAMPAINHA A 2,10m DO PISO
- DESVIO DE TUBULAÇÃO SOBRE E DESCE
- ALIMENTADOR VERTICAL-GERAL
- ELETRODUTO PVC ENTRE LAJE, FORRO e PAREDE
- CONDUTOR NEUTRO, FASE, RETORNO, TERRA E CAMPAINHA
- ELETROCALHA PERFORADA 100x50mm

NOTAS:

- 1 - DIÂMETRO DO ELETRODUTO EM MILÍMETROS
- 2 - DIÂMETRO DO ELETRODUTO NÃO INDICADO Ø25mm
- 3 - SEÇÃO DO CONDUTOR EM mm²
- 4 - CONDUTOR NÃO INDICADO SEÇÃO #1,5mm²
- 5 - AS CAIXA DE INTERRUPTORES E TOMADAS DEVERÃO SER INSTALADOS NO SENTIDO VERTICAL
- 6 - CONFIGURAÇÃO DE CORES FÍSICAS
 - FASE 1 - PRETO
 - FASE 2 - VERMELHO
 - FASE 3 - BRANCO
 - NEUTRO - AZUL
 - TERRA - VERDE OU VERDE/AMARELO



DUARTE CONSTRUÇÕES S.A.
Rua Vigiário Tenório, nº105 SL 103 - Recife Antigo, Recife-PE
Fone: (81) 3424.8894 - www.duarteconstrucoes.com.br

NOME DO EMPREENDIMENTO:
SHOPPING PARK SELECTIVE

ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO:
AV. SUL, N°5061 IMBIRIBEIRA RECIFE-PE

CÓD. EMPREENDIMENTO:
SP2

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ENGº Mº DO CARMO DE FIGUEIREDO SEREJOS CREA Nº 21088-D-PE

amg
PROJETOS E INSTALAÇÕES
ELETRICA HIDRAULICA SANEAMENTO
AV. SIGISMUNDO GONÇALVES Nº 262- ANEXO-VARADOURO OLINDA-PE
E-MAIL: amg@amgenharia.com.br; projetos@amgenharia.com.br

FASE:
EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES

DESENHO:
PLANTA BAIXA PAVIMENTO TIPO - ELÉTRICA

COORDENADOR: MIRELLA VENTURA

DATA: 09/05/11

ESCALA: 1/100

ARQUIVO:
SP2_INS_ELE_03.08_TP_V02 R01

INS
03 08